

中防灰溶融施設灰の搬入・搬出、スラグの搬出状況

		H18年年度									
		06年6月	06年7月	06年8月	06年9月	06年10月	06年11月	06年12月	07年1月	07年2月	07年3月
中防灰溶融施設搬入	主灰・計	474.13	2,632.66	3,053.16	2,899.45	2,745.19	28.05	4,101.03	3,407.65	789.25	4,291.12
	飛灰・計	0.00	353.76	508.12	630.63	580.73	66.98	647.64	588.30	179.96	796.10
搬入合計		474.13	2,986.42	3,561.28	3,530.08	3,325.92	95.03	4,748.67	3,995.95	969.21	5,087.22
中防灰溶融施設搬出	焼却運搬主灰		2.08	68.94	556.88	468.10	392.66	620.43	890.08	432.05	656.44
	スラグ埋立		198.65	986.07	22.28	1,151.36	756.23	1,854.87	3,061.65	1,417.30	2,568.21
	スラグ売却				2,753.07						
	ケーキ汚泥					0.64	86.82	22.87	49.34	49.56	36.60
年報スラグ搬出量		平成18年度年報 灰搬出量4,087.66、スラグ搬出量14,747.41t、ケーキ汚泥245.83t									
搬出合計		200.73	1,055.01	3,332.23	1,620.10	1,235.71		2,498.17	4,001.07	1,898.91	3,261.25
中防灰溶融施設稼働状況	1号炉							18			調整 20 31
	2号炉							18	故障 7	調整 13 14	23
	3号炉									1	31
	4号炉							22		調整	16
					H18年度搬入合計		28,773.91				
					H18年度搬出合計		19,103.18				
					H18年度			年報数字	上記表合計	差	
					灰搬出量(t)		4,087.66	4,087.66	0		
					ケーキ汚泥搬出量(t)		245.83	245.83	0		
					スラグ搬出量(t)【埋立量】		12,821.85	14,769.69	1,947.84		
					スラグ搬出量(t)【有効利用】		#####	0.00	1,925.56		
							19,080.90	19,103.18			

中防灰溶融施設灰の搬入・搬出、スラグの搬出状況

		H19年度											
		07年4月	07年5月	07年6月	07年7月	07年8月	07年9月	07年10月	07年11月	07年12月	08年1月	08年2月	08年3月
中防灰溶融施設搬入	主灰・計	6,877.61	4,907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.93	1,663.06	352.50	3,333.82
	飛灰・計	1,331.37	1,359.33	839.15	752.37	810.71	692.10	499.88	361.63	945.13	744.46	210.67	820.57
搬入合計		8,208.98	6,267.32	839.15	752.37	810.71	692.10	499.88	361.63	1,283.06	2,407.52	563.17	4,154.39
中防灰溶融施設搬出	焼却運搬主灰	1,138.71	1,363.40	2,197.19	199.09	1,265.96	1,094.88	1,098.96	1,898.12	3,452.45	1,068.87	496.52	365.67
					1,308.15				主灰に溶融飛灰混練り含む				
	スラグ埋立	3,657.49	350.68		85.78	1,183.21					802.59	35.00	1,400.70
			3,927.30										257.48
スラグ売却													
ケーキ汚泥		68.07	27.33	13.19			6.21	1.07	3.94		4.01	1.34	13.79
年報スラグ搬出量		平成19年度年報 灰搬出量16,748.88、スラグ搬出量9,025.48t、ケーキ汚泥138.95t											
搬出合計		4,864.27	5,668.71	2,210.38	1,593.02	2,449.17	1,101.09	1,100.03	1,902.06	3,452.45	1,875.47	532.86	2,037.64
中防灰溶融施設稼働状況	1号炉	<u>炉底電極ホルダ点検</u>					<u>排ガス中の水銀濃度が超過し 停止</u>				<u>計画停止 定期点検補修</u>		
		13	24				5	10			1	15	10
	2号炉	<u>スラグ中の鉛溶出(埋立)超過し停止 計画停止</u>					<u>計画停止</u>				<u>定期点検補修 調整</u>		
		22					1	10			1	15	18 21
3号炉	<u>計画停止</u>					<u>故障・定期点検補修</u>				<u>調整</u>			
	2	26				1	10			4	22	27 14	
4号炉	<u>スラグ中の鉛溶出(埋立)超過し停止</u>					<u>排ガス中の水銀濃度が超過し 停止</u>				<u>計画停止 定期点検補修</u>			
	25					5	10			1	15	4	
		H19年度搬入合計		26,840.28									
		H19年度搬出合計		28,787.15									
		H19年度		年報数字		上記表合計		差					
		灰搬出量(t)		16,748.88		16,947.97		199.09					
		ケーキ汚泥搬出量(t)		138.95		138.95		0					
		スラグ搬出量(t)【埋立量】				11,700.23		2,674.75					
		スラグ搬出量(t)【有効利用】		9,025.48		0.00							
				25,913.31		28,787.15							

中防灰溶融施設灰の搬入・搬出、スラグの搬出状況

		H20年度												
		08年4月	08年5月	08年6月	08年7月	08年8月	08年9月	08年10月	08年11月	08年12月				
中防灰溶融施設搬入	主灰・計	2,369.02	3,848.41	3,411.37	3,917.79	2,797.17	2,845.39	1,815.96	3,051.95	1,034.99				
	飛灰・計	401.73	521.69	676.32	917.90	725.45	723.16	413.93	697.63	556.25				
搬入合計		2,770.75	4,370.10	4,087.69	4,835.69	3,522.62	3,568.55	2,229.89	3,749.58	1,591.24	30,726.11			
中防灰溶融施設搬出	焼却運搬主灰	72.97	902.34	1,208.19	4.82	932.81	1,698.35	915.35	817.65	1,132.65	7,685.13			
	スラグ埋立	1,062.32	471.99	942.75	1,801.83	1,934.87	1,468.76	1,909.81	1,813.90	792.87	12,199.10			
		969.02	1,149.72	2,226.25	1,236.60	681.58	642.87	259.25	278.22	782.53	8,226.04			
	スラグ売却													
ケーキ汚泥	23.27	49.20	38.15	95.84	95.11	61.50	51.68	16.65	23.35	454.75				
年報スラグ搬出量														
搬出合計		2,399.91	2,573.25	4,415.34	3,843.82	3,644.37	3,871.48	3,136.09	2,926.42	2,731.40	29,542.08	0.00	0.00	
中防灰溶融施設稼働状況	1号炉	環疵判定中で停止					若干の故障あり時期不明			法定点検		年度内には補修予定 状態で補修できず。契約不着		
		始まり不明		9月末予定			始まり不明		中旬					
	2号炉	故障					このまま定期補修工事に入る			法定点検				
		14					始まり不明		中旬					
3号炉	環疵判定中で停止					法定点検			法定点検					
	始まり不明		9月末予定			始まり不明		中旬						
4号炉	故障		故障			法定点検			法定点検					
	22 24		17			1		始まり不明		中旬				
H20年度(12月まで)搬入合計		30,726.11												
H20年度(12月まで)搬出合計		29,542.08												
H20年度		年報数字		上記表合計		差								
		灰搬出量(t)		8,662.19										
		ケーキ汚泥搬出量(t)		454.75										
		スラグ搬出量(t)【埋立量】		20,425.14										
		スラグ搬出量(t)【有効利用】		0.00										
				29,542.08										